



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6» города Кирова ИНН (4347033296), ОГРН (1024301327775): заведующему МКДОУ «Детский сад № 6» города Кирова Демьяновой С.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору А.С. Карпов от «29» декабря 2020 года № 6, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

25 января 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

05 февраля 2021 г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области капитаном внутренней службы Шешуковым Д.С. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» города Кирова ИНН (4347033296), ОГРН (1024301327775) по адресу: г. Киров, ул. Дзержинского, 19а.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ № 6 Демьяновой Светланой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	По результатам проверки источников резервного питания систем АУПС и СОУЭ установлено: - аккумуляторная батарея («РИП-12»), имеющая номинальную ёмкость 17А/ч,	ч. 11 ст. 84, ч. 4 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2022	

	имеет фактическую ёмкость около 1,8 А/ч., - аккумуляторные батареи («РИП»), имеющие номинальную ёмкость по 17А/ч., каждая батарея имеют фактическую ёмкость около 1,4 А/ч. и около 2,1 А/ч, что не позволяет обеспечить нормативную продолжительность работы установок резервного источника электропитания.	безопасности» (далее - Закон №123-ФЗ), п. 15.3 СП5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
2.	В результате проверки в помещениях здания установлено, что система СОУЭ не во всех помещениях обеспечивает общий уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука в защищаемых помещениях. Фактически система СОУЭ обеспечивает общий уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука только в тех помещениях, где установлены речевые оповещатели (актовый зал и межэтажные коридоры).	ст. 84 №123-ФЗ; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.03.2023	<i>Зачислено 163 от 10.09.21 в 2021.007</i>
3.	При проведении проверки установлено, что в коридоре (где установлены приёмно- контрольные приборы АУПС и СОУЭ) в одном ПВХ кабель-канале проложены совместно силовая линия питания АУПС и СОУЭ и слаботочные линии системы АУПС.	ст. 83 №123-ФЗ; п. 13.15.14* СП5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

### Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Государственный инспектор  
г. Кирова по пожарному надзору

(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Шешуков Д.С.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.

« 05 » февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« 05 » 02 2021 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел. 8 (8332) 54-68-33, факс: 8 (8332) 54-69-62, E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77  
Вышестоящий орган: Центральный региональный центр МЧС России: 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, 7а, тел./факс: 8 (449) 449-89-35, E-mail: sctmchs@mail.ru, телефон доверия: 8 (449) 449-89-89